



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Прокуратура Ростовской области  
Прокуратура  
Егорлыкского района**

ул. Грицика, 60, ст. Егорлыкская,  
Егорлыкский район,  
Ростовская область, 347660



Директору МБОУ ДО «СШ ЕР»  
Басистой И.В.

05.04.2024 №7-18-24/Прдп166-24-20600020 15/44

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства в области  
пожарной безопасности

Во исполнение приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, в модульном спортивном зале «Ермак».

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Согласно ст. 41 указанного федерального закона охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной

Вход № 12  
05.04.2024



безопасности, а их нарушение заключается в невыполнение или ненадлежащем выполнении требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, незамедлительно сообщать в пожарную охрану о неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

В нарушение требований ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, руководитель организации не организует работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а именно: с организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение, не заключены договора по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации; не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: на приборе приемно-контрольном пожарном имеется запись с типом извещения «Неисправность» технического средства (оборудования) системы пожарной сигнализации, расположенного в помещении кабинет врача; светильники эвакуационного (аварийного) освещения в количестве 4 шт. не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (неисправны).

Кроме того, в нарушение требований ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного (помещения щитовой и насосной) и складского назначения (помещения для хранения спортивного инвентаря) с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.

Непринятие мер по устранению нарушений правил пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровья учащихся, и иных посетителей учреждения, что недопустимо.

Выявленные проверкой нарушения федерального законодательства МБОУ ДО «СШ ЕР» стали возможными в условиях отсутствия надлежащей организации работы и контроля со стороны руководства. Причинами допущенных нарушений закона является непринятие надлежащих организационных мер должностными лицами.

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Егорлыкского района, принять меры по устранению и недопущению указанных нарушений в дальнейшем.

2. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

С.П. Хорошилов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7604964AE506232D3B69265BEF2E5D8F  
Владелец **ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ**  
Действителен с 13.02.2024 по 08.05.2025